



Projektbeschreibung Sicherheitsbeleuchtung

Projektname:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Projektadresse:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Art der Nutzung:	It. OIB Jahr

OIB 2023 Tabelle 6:

<input type="checkbox"/>	Sicherheitsbeleuchtung eingeschränkt auf Fluchtwege und festverlegtes Rettungswegesystem
<input type="checkbox"/>	Sicherheitsbeleuchtung uneingeschränkt

OVE RL12-2/RL12-2AC:

<input type="checkbox"/>	Allgemeine Anforderung
<input type="checkbox"/>	Erhöhte Anforderung

<input type="checkbox"/>	ASTV	<input type="checkbox"/>	ÖNORM EN1838: Jahr	<input type="checkbox"/>	ÖNORM ISO 7010: 2020
<input type="checkbox"/>	OVE E8101: Jahr	<input type="checkbox"/>	OVE EN 50172: Jahr	<input type="checkbox"/>	ONR CENTS 17951: Jahr
<input type="checkbox"/>	Brandschutzkonzept				

<input type="checkbox"/>	Bescheid:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
--------------------------	-----------	---

Als Ersatzstromquelle kommt zur Ausführung:

<input type="checkbox"/>	Zentralbatterieanlage / CPS	<input type="checkbox"/>	Einzelbatteriesystem < 20 Leuchten
<input type="checkbox"/>	Gruppenbatterieanlage(n) / LPS < 100 Lichtpunkte	<input type="checkbox"/>	Einzelbatteriesystem > 20 Leuchten
<input type="checkbox"/>	Gruppenbatterieanlage(n) / LPS > 100 Lichtpunkte	<input type="checkbox"/>	Stromerzeugungsaggregat

Autonomiezeit:	<input type="checkbox"/>	1h	<input type="checkbox"/>	3h	<input type="checkbox"/>	8h
----------------	--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----



Die Anlage ist mit folgender Prüfeinrichtung ausgestattet:

<input type="checkbox"/>	automatische Prüfeinrichtung mit zentraler Erfassung / Registrierung gemäß ÖVE/ÖNORM EN 62034		
<input type="checkbox"/>	ohne automatische Prüfeinrichtung (zulässig bei Projekten < 20 Leuchten)		
<input type="checkbox"/>	Störweitermeldung an eine während der betriebserforderlichen Zeit ständig überwachter Stelle durch:		
<input type="checkbox"/>	Gebäudeleittechnik	<input type="checkbox"/>	E-Mail
<input type="checkbox"/>	Fernanzeige	<input type="checkbox"/>	Visualisierungssoftware
<input type="checkbox"/>	GSM Modul / mySU Handy App	<input type="checkbox"/>	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Brandschutztechnische Einrichtungen

<input type="checkbox"/>	automatische Brandmeldeanlage	<input type="checkbox"/>	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
<input type="checkbox"/>	aktivieren der Sicherheitsbeleuchtung bei Ansprechen der Brandmeldeanlage		

Barrierefreies Bauen ÖNORM B1600

<input type="checkbox"/>	2-Sinne-Prinzip	<input type="checkbox"/>	optisch mit Sicherheitsleuchten mit graphischem Symbol
		<input type="checkbox"/>	akustisch mit notversorgte Lautsprecher

Sonstige Hinweise:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Datum: Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.



OIB Richtlinie 2 – Ausgabe Mai 2023

Tabelle 6: Anwendungsbereiche für Sicherheitsbeleuchtung

Art der Nutzung	Sicherheitsbeleuchtung eingeschränkt auf Fluchtwege und festverlegtes Rettungswegesystem	Sicherheitsbeleuchtung, uneingeschränkt
1 Gebäude mit einem Fluchtniveau von nicht mehr als 22 m		
1.1 Wohngebäude der GK 5 außerhalb von Wohnungen	erforderlich	nicht erforderlich
1.2 sonstige Gebäude der GK 4 und 5	erforderlich	nicht erforderlich
2 Schul- und Kindergartengebäude sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung	≤ 3.200 m ² ⁽¹⁾	> 3.200 m ² ⁽¹⁾
3 Beherbergungsstätten, Studentenheime sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung	> 10 Betten und ≤ 100 Betten	> 100 Betten
4 Verkaufsstätten, Ausstellungsstätten	> 200 m ² und ≤ 3.000 m ² ⁽²⁾	> 3.000 m ² ⁽²⁾
5 Gaststätten		
5.1 Schank- oder Speisewirtschaften	> 60 und ≤ 240 Verabreichungsplätze	> 240 Verabreichungsplätze
5.2 Diskotheken und Tanzcafés	≤ 120 Personen	> 120 Personen
6 Altersheime, Altenwohnheime, Seniorenheime, Seniorenresidenzen sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung	> 10 Betten und ≤ 100 Betten	> 100 Betten
7 Pflegeheime	≤ 16 Betten	> 16 Betten
8 Krankenhäuser	nicht zutreffend	erforderlich
9 Räume für eine größere Personenanzahl (Theater, Kinos, Stadien, Sportstätten, Schwimmhallen, Sitzungssaal und dergleichen)		
9.1 Versammlungsstätten innerhalb von Gebäuden, Versammlungsräume und sonstige Räume, die für den Aufenthalt von mehr als 60 Personen bestimmt sind	≤ 240 Personen	> 240 Personen
9.2 Versammlungsstätten und zugehörige Bühnen und Szeneflächen sowie Sportstätten außerhalb von Gebäuden	> 120 und ≤ 5000 Personen	> 5000 Personen
10 Betriebsbauten	> 200 m ² ⁽¹⁾	gemäß Arbeitsstättenverordnung (ASTV)
11 Garagen, überdachte Stellplätze und Parkdecks		
11.1 Garagen und Parkdecks	> 250 m ² und ≤ 1.600 m ² ⁽³⁾	> 1.600 m ² ⁽³⁾
11.2 überdachte Stellplätze	> 1.600 m ²	nicht erforderlich
12 Gebäude mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m		
12.1 Wohngebäude außerhalb von Wohnungen	> 22 m und ≤ 32 m	> 32 m
12.2 sonstige Gebäude	nicht zutreffend	erforderlich
(1) Netto-Grundfläche;		
(2) Verkaufsfläche (gemäß OIB-Richtlinien – Begriffsbestimmungen);		
(3) Nutzfläche – Garagen, überdachte Stellplätze, Parkdecks (gemäß OIB-Richtlinien – Begriffsbestimmungen).		